

[法第8条の3第2項]

平成 23年 12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]  
対象期間:平成 23年 12月 1日 ~ 平成 23年 12月 29日

作成日:平成 24年 1月 24日  
施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

| 種 類   | 数 量 (単 位)                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 可燃ごみ  | 1号炉:369.94t (12日間稼働)<br>2号炉:936.37t (29日間稼働)<br>合計:1306.31t ( ton / 月) |
| 不燃ごみ  | ( / 月)                                                                 |
| 粗大ごみ  | ( / 月)                                                                 |
| し尿等汚泥 | ( / 月)                                                                 |
| その他(  | ( / 月)                                                                 |
| その他(  | ( / 月)                                                                 |
| その他(  | ( / 月)                                                                 |
| その他(  | ( / 月)                                                                 |

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]  
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

|            | 燃焼ガス温度(月平均)       | 集じん器流入ガス温度(月平均)                                  | 排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)    |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 測定位置       | 別添1参照             | 別添1参照                                            | 別添1参照               |
| 測定結果が得られた日 | 平成 23 年 12 月 29 日 | 平成 23 年 12 月 29 日                                | 平成 23 年 12 月 29 日   |
| 測定結果       | 1号炉:910℃、2号炉:920℃ | 1号炉No.1:185℃、No.2:156℃<br>2号炉No.1:185℃、No.2:154℃ | 1号炉:19ppm、2号炉:18ppm |

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし 固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

|              | 適宜実施                | 適宜実施                |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 除去を実施した設備    | 1号炉No.1/No.2バグフィルター | 2号炉No.1/No.2バグフィルター |
| ばいじんの除去を行った日 | 稼働中常時除去             | 稼働中常時除去             |

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

|                 |       | 1号焼却炉                               | 2号焼却炉                                |
|-----------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 採取位置            |       | 別添1参照                               | 別添1参照                                |
| 採取した年月日         |       | 平成 23 年 11 月 1 日                    | 平成 23 年 11 月 2 日                     |
| 測定結果が得られた日      |       | 平成 23 年 12 月 1 日                    | 平成 23 年 12 月 1 日                     |
| ダイオキシン類         |       | 0.0000012 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 0.00000035 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |
| ばい煙量又は<br>ばい煙濃度 | ばいじん  | 0.0085 (g/m <sup>3</sup> N)         | 0.004未満 (g/m <sup>3</sup> N)         |
|                 | 硫黄酸化物 | 0.3 (ppm)                           | 0.1 (ppm)                            |
|                 | 窒素酸化物 | 34 (ppm)                            | 26 (ppm)                             |
|                 | 塩化水素  | 16 (mg/m <sup>3</sup> N)            | 9.2 (mg/m <sup>3</sup> N)            |