

[法第8条の3第2項]

平成 23年 7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
 対象期間:平成 23年 7月 1日 ~ 平成 23年 7月 31日

作成日:平成 23年 8月 1日

施設名:益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉:1002.39t (31日間稼働) 2号炉:323.05t (11日間稼働) 合計:1325.44t (ton/月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
 該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成 23年 7月 31日	平成 23年 7月 31日	平成 23年 7月 31日
測定結果	1号炉:920°C、2号炉:923°C	1号炉No.1:187°C、No.2:154°C 2号炉No.1:185°C、No.2:157°C	1号炉:21ppm、2号炉:19ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置	別添1参照	別添1参照
採取した年月日	平成 23年 5月 24日	平成 23年 5月 25日
測定結果が得られた日	平成 23年 6月 24日	平成 23年 6月 24日
ダイオキシン類	0.00000057 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0000035 (ng-TEQ/m ³ N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん 0.0045 (g/m ³ N)	0.003未満 (g/m ³ N)
	硫黄酸化物 1.2 (ppm)	0.7 (ppm)
	窒素酸化物 23 (ppm)	44 (ppm)
	塩化水素 34 (mg/m ³ N)	17 (mg/m ³ N)