

[法第8条の3第2項]

平成 23年 8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間:平成 23年 8月 1日 ~ 平成 23年 8月 31日

作成日:平成 23年 9月 8日
施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	1号炉:584.63t (19日間稼働) 2号炉: 988.79t (31日間稼働) 合計:1573.42t (ton/ 月)
不燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)
その他(	(/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成 23 年 8 月 31 日	平成 23 年 8 月 31 日	平成 23 年 8 月 31 日
測定結果	1号炉:941℃、2号炉:950℃	1号炉No.1:189℃、No.2:162℃ 2号炉No.1:188℃、No.2:157℃	1号炉:11ppm、2号炉:20ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし 固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		平成 23 年 5 月 24 日	平成 23 年 5 月 25 日
測定結果が得られた日		平成 23 年 6 月 24 日	平成 23 年 6 月 24 日
ダイオキシン類		0.00000057 (ng-TEQ/m³N)	0.0000035 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.0045 (g/m³N)	0.003未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	1.2 (ppm)	0.7 (ppm)
	窒素酸化物	23 (ppm)	44 (ppm)
	塩化水素	34 (mg/m³N)	17 (mg/m³N)