

[法第8条の3第2項]

平成 24年 11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間:平成 24年 11月 1日 ~ 平成 24年 11月 30日

作成日:平成 24年 12月 4日

施設名:益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	1号炉 671.75 t/月 (23日間稼働) 2号炉 941.63 t/月 (30日間稼働) 合計 1613.38 t/月
燃ごみ	(/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)
その他((/月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成 24 年 11 月 30 日	平成 24 年 11 月 30 日	平成 24 年 11 月 30 日
測定結果	1号炉:920℃、2号炉:928℃	1号炉No.1:185℃、No.2:160℃ 2号炉No.1:185℃、No.2:156℃	1号炉:18ppm、2号炉:18ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

	1号焼却炉	2号焼却炉	
採取位置	別添1参照	別添1参照	
採取した年月日	平成 24 年 8 月 23 日	休 炉	
測定結果が得られた日	平成 24 年 9 月 26 日	平成 年 月 日	
ダイオキシン類	0.000052 (ng-TEQ/m ³ N)	— (ng-TEQ/m ³ N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.003未満 (g/m ³ N)	— (g/m ³ N)
	硫酸化物	4.7 (ppm)	— (ppm)
	窒素酸化物	35 (ppm)	— (ppm)
	塩化水素	5.3 (mg/m ³ N)	— (mg/m ³ N)