

[法第8条の3第2項]

平成 24年 5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [焼却施設]
対象期間:平成 24年 5月 1日 ~ 平成 24年 5月 31日

作成日:平成 24年 6月 4日
施設名: 益田地区広域クリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	1号炉:469.88t (15日間稼働) 2号炉:1026.50t (31日間稼働) 合計:1496.38t (ton / 月)
不燃ごみ	(/ 月)
粗大ごみ	(/ 月)
し尿等汚泥	(/ 月)
その他(	(/ 月)
その他(	(/ 月)
その他(	(/ 月)
その他(	(/ 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]
該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の5の2第1号ロ]

	燃焼ガス温度(月平均)	集じん器流入ガス温度(月平均)	排ガス中一酸化炭素濃度(月平均)
測定位置	別添1参照	別添1参照	別添1参照
測定結果が得られた日	平成 24 年 5 月 31 日	平成 24 年 5 月 31 日	平成 24 年 5 月 31 日
測定結果	1号炉:930℃、2号炉:935℃	1号炉No.1:185℃、No.2:160℃ 2号炉No.1:185℃、No.2:157℃	1号炉:19ppm、2号炉:19ppm

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし 固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	1号炉No.1/No.2バグフィルター	2号炉No.1/No.2バグフィルター
ばいじんの除去を行った日	稼働中常時除去	稼働中常時除去

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		1号焼却炉	2号焼却炉
採取位置		別添1参照	別添1参照
採取した年月日		平成 24 年 2 月 22 日	平成 24 年 2 月 23 日
測定結果が得られた日		平成 24 年 3 月 26 日	平成 23 年 3 月 26 日
ダイオキシン類		0.0000021 (ng-TEQ/m³N)	0.0000012 (ng-TEQ/m³N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.0093 (g/m³N)	0.006未満 (g/m³N)
	硫黄酸化物	0.2 (ppm)	0.1 (ppm)
	窒素酸化物	29 (ppm)	28 (ppm)
	塩化水素	10 (mg/m³N)	5.4 (mg/m³N)